

NAG-226

- Año 2019 -

Procedimiento para la revisión técnica de las instalaciones internas domiciliarias de gas existentes



ENARGAS
ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS

CONTENIDO

PRÓLOGO	3
1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN	4
2 NORMAS PARA CONSULTA	4
3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES	4
3.1 DEFECTOS.....	4
3.2 DEFECTOS PRINCIPALES.....	4
3.3 DEFECTOS SECUNDARIOS.....	4
3.4 ELIMINACIÓN DEL RIESGO.....	4
3.5 INSTALADOR MATRICULADO.....	5
3.6 PRESTADORA.....	5
3.7 REHABILITACIÓN DEL SERVICIO (RS).....	5
3.8 REVISIÓN TÉCNICA (RT).....	5
4 PAUTAS PARA REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICA / REHABILITACIÓN DEL SERVICIO	5
5 PRUEBA DE HERMETICIDAD	6
6 DETECCIÓN DE FUGAS Y GAS COMBUSTIBLE EN AMBIENTE	7
7 ARTEFACTOS: UBICACIÓN, ESTADO Y FUNCIONAMIENTO	7
7.1 DEFECTOS PRINCIPALES.....	7
7.2 DEFECTOS SECUNDARIOS.....	8
8 DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO EN AMBIENTE	8
8.1 CORRECTO / SIN DEFECTO:.....	8
8.2 DEFECTO PRINCIPAL:.....	8
8.3 DEFECTO SECUNDARIO:.....	9
9 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE GASES DE LA COMBUSTIÓN	9
9.1 PROCEDIMIENTO DE COMPROBACIÓN.....	9
10 CALIDAD DE LLAMA Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD	9
10.1 DEFECTOS PRINCIPALES:.....	10
10.2 DEFECTOS SECUNDARIOS:.....	10
11 REJILLAS DE VENTILACIÓN PERMANENTE	10
12 GABINETE DE REGULACIÓN — PROLONGACIÓN DOMICILIARIA — CAÑERÍAS Y VÁLVULAS	10
ANEXO A (NORMATIVO) FORMULARIO RT/RS	12
ANEXO B (NORMATIVO) FORMULARIO TR	14
FORMULARIO PARA OBSERVACIONES.....	16
INSTRUCCIONES PARA COMPLETAR EL FORMULARIO DE OBSERVACIONES PROPUESTAS (UNO POR CADA APARTADO OBSERVADO)..	17

PRÓLOGO

La Ley N.º 24 076 —Marco Regulatorio de la Actividad del Gas Natural— crea en su artículo 50 el ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS).

En el artículo 52 de la mencionada Ley se fijan las facultades del ENARGAS, entre las cuales se incluye la de dictar reglamentos en materia de seguridad, normas y procedimientos técnicos a los que deben ajustarse todos los sujetos de esta Ley (inciso b).

En tal sentido, esta norma NAG-226 Año 2019 constituye una nueva normativa destinada a cubrir el tratamiento específico que requieren las instalaciones existentes, amparadas por la norma de aplicación al momento de su habilitación, con excepción de situaciones que comprometen las condiciones de seguridad, con el objeto de verificar si se mantienen sus condiciones de seguridad.

Toda sugerencia de revisión puede ser enviada al ENARGAS completando el formulario que se encuentra al final del documento.

1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN

Esta norma establece el procedimiento que se debe aplicar para la revisión técnica de las instalaciones internas domiciliarias de gas en servicio, a los efectos de verificar sus condiciones de seguridad, o para la rehabilitación de una instalación, en la que se hubiese interrumpido el suministro por razones de seguridad, una vez solucionada la causa que generó el corte del suministro.

2 NORMAS PARA CONSULTA

Los documentos que a continuación se indican, son indispensables para la aplicación de este procedimiento:

“Disposiciones y Normas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas”, 1970.

NAG-200 “Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas”, 1982.

NOTA ENRG/GD/GAL/P N.º 082/95.

Resolución ENARGAS N.º 1256/99.

3 TÉRMINOS Y DEFINICIONES

Para los fines de este documento, se aplican los términos y las definiciones siguientes.

3.1 Defectos

Apartamentos normativos detectados en la instalación, en cuanto a la estanquidad, estado, ubicación y funcionamiento de los artefactos; evacuación de los productos de la combustión, así como las ventilaciones del ambiente. Estos defectos se definen de acuerdo con su gravedad como Principales o Secundarios.

3.2 Defectos principales

Apartamentos normativos que representan un riesgo inminente a la seguridad y salud de los ocupantes de la vivienda, o de terceros, y que es necesario eliminar en forma inmediata.

3.3 Defectos secundarios

Se consideran defectos secundarios aquellos que, por su propia naturaleza, no representan un riesgo inminente a la seguridad y la salud de los ocupantes de la vivienda, o de terceros. Estos defectos deben ser regularizados en un plazo de noventa (90) días corridos; en caso contrario, la Prestadora debe proceder a la clausura del artefacto o al corte del suministro.

3.4 Eliminación del riesgo

Acciones al momento de realizar la inspección, destinadas a suprimir las condiciones que comprometen la seguridad y salud de los ocupantes de la vivienda, o de terceros, tales como: clausura de artefactos; fajado y/o precintado de puntos de conexión de artefactos; o suspensión del servicio.

3.4.1 Reparación de la instalación interna

Se consideran reparaciones de la instalación las tareas que no modifican las características de la instalación en cuanto a material y trazado.

3.4.2 Modificación de la instalación interna

Se considera modificación de la instalación la tarea que genera un cambio de materiales, de trazado, o incremento de la capacidad instalada.

3.5 Instalador matriculado

Toda persona física habilitada por una Licenciataria de Distribución de Gas para realizar el proyecto, la construcción, la reparación o modificación, la verificación, las pruebas, el mantenimiento y los ajustes de artefactos, de una instalación interna domiciliaria para la distribución de gas conforme a los requisitos estipulados en la normativa vigente.

3.6 Prestadora

Empresa Distribuidora o Subdistribuidora del servicio de distribución de gas por redes.

3.7 Rehabilitación del servicio (RS)

Acción de reposición del servicio del cliente, en los casos en que la Prestadora hubiese interrumpido el suministro por cuestiones de seguridad.

3.8 Revisión Técnica (RT)

Proceso de inspección, con el fin de evaluar las condiciones técnicas mínimas de seguridad que deben reunir las instalaciones internas y los artefactos de gas natural instalados, en cuanto a su estado, ubicación, funcionamiento y evacuación de los productos de la combustión.

4 PAUTAS PARA REALIZAR LA REVISIÓN TÉCNICA / REHABILITACIÓN DEL SERVICIO

Las instalaciones que se encuentran en operación conservan el resguardo de la normativa con la que fueron oportunamente aprobadas y habilitadas (“Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas” emitidas por la ex Gas del Estado S.E.), con excepción de situaciones que comprometen las condiciones de seguridad y que son debidamente tratadas en esta norma.

Las modificaciones de la instalación detectadas durante la Revisión Técnica o en la Rehabilitación del Servicio, que no hayan sido previamente inspeccionadas y aprobadas, deben ser documentadas y siempre consideradas como **Defectos Secundarios**, en la medida que cumplan con la reglamentación vigente.

El hallazgo de **Defectos Principales** inexorablemente obliga a la clausura parcial o total de la instalación. Si todos los artefactos resultan clausurados, debe clausurarse el suministro.

Las deficiencias detectadas en partes comunes de instalaciones correspondientes a más de una unidad funcional en edificios (ej.: prolongaciones de baja presión, conductos únicos colectivos o salas de medidores) deben ser tratadas como **Defectos Secundarios**, cuando refieran exclusivamente a cuestiones reglamentarias que no representan un riesgo inminente, pero que pueden generarlo en otras condiciones, como por ejemplo: instalaciones eléctricas deficientes; aberturas de ventilación en compartimentos de medidores fuera de norma o faltante de antecámara; entre otras.

En el caso de tratarse de anomalías de funcionamiento que impliquen un riesgo inminente (p. ej., falta de hermeticidad o filtración de humos dentro de las unidades), se debe proceder al corte del suministro de todas las unidades funcionales involucradas, a fin de preservar la seguridad.

Ante la clausura parcial de un artefacto, se debe cerrar la válvula que lo alimenta y precintarla con faja de seguridad autoadhesiva u otro dispositivo que cumpla con dicho propósito. El dispositivo de clausura adoptado debe contar con un número, el cual debe ser indicado en el formulario correspondiente RT/RS (Revisión Técnica/Rehabilitación del Servicio de una instalación existente). La Prestadora puede generar registros fotográficos, en el caso que lo considere necesario.

El resultado de la revisión técnica debe ser documentado en el Formulario RT/RS que se encuentra agregado como Anexo A, en el cual, se deben describir los defectos encontrados.

El procedimiento de normalización de las irregularidades descritas en el Formulario RT/RS se debe realizar de acuerdo con la NAG-200 última edición (comunicación de trabajos terminados, inspección, etc.).

El Formulario TR (Tareas de Regularización), agregado como Anexo B, constituye una herramienta que la Prestadora le debe brindar al cliente para facilitar el pedido de presupuestos.

Los Formularios antes mencionados deben conformarse en formato papel, digital o electrónico, se debe reservar el original para la Prestadora; una copia, para ser conservada por el cliente; y otra, para ser entregada al instalador matriculado al momento de su contratación, en caso de corresponder.

Las tareas de regularización informadas por la Prestadora no deben ser limitativas para los casos en que los instaladores matriculados detecten vicios ocultos o irregularidades no observadas en la inspección y que deban ajustarse a la normativa vigente.

Cuando se trate de una **RT**, el control debe abarcar la totalidad de las verificaciones indicadas en los capítulos 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12.

Cuando se trate de una **RS**, el control debe abarcar, como mínimo, los capítulos 5, 6, 7, 11 y 12. Además, en los artefactos de calentamiento de agua de cámara abierta, se debe realizar la prueba de funcionamiento del conducto de evacuación de gases de la combustión, indicada en el capítulo 9.

La Prestadora puede ampliar la revisión mediante la realización total o parcial de los restantes capítulos, en función de las características y los antecedentes de la instalación, así como de lo observado en los controles realizados.

5 PRUEBA DE HERMETICIDAD

Se debe verificar la hermeticidad de la instalación procediendo al cierre de todas las válvulas de paso a los artefactos, comprobando durante 15 min que el totalizador del medidor no registre pasaje de gas. La evidencia de pasaje de gas se debe considerar como un "Defecto Principal", y corresponde el corte de suministro.

La Prestadora, en función de las características del medidor y la dimensión de la instalación, puede realizar esta prueba con otros dispositivos que aseguren su

objetivo.

Asimismo, en los casos que por las características de la instalación no se pueda efectuar la prueba de hermeticidad a través del medidor, como ser el tramo comprendido entre el sistema de regulación y el de medición, la Prestadora debe realizarla utilizando otros métodos y dispositivos que posibiliten su verificación.

6 DETECCIÓN DE FUGAS Y GAS COMBUSTIBLE EN AMBIENTE

Esta comprobación se realiza con las válvulas de paso en posición de abiertas, para verificar la estanquidad de las conexiones de artefactos, tomas taponadas y válvulas de paso, y se lleva a cabo con solución espumante o detector portátil de fugas.

El detector portátil de fugas debe pasarse lo más lento posible, deteniéndose unos segundos al llegar a cada unión o accesorio y poniendo especial atención en las válvulas de paso y llaves de comando de los artefactos, así como sobre los quemadores en general.

Cualquier lectura que indique presencia de gas debe ser considerada como “Defecto Principal” y debe clausurarse el artefacto correspondiente.

7 ARTEFACTOS: UBICACIÓN, ESTADO Y FUNCIONAMIENTO

Se debe verificar la totalidad de los artefactos instalados y de las tomas taponadas, declaradas por el cliente; y controlar su ubicación y estado general, lo que incluye la verificación ocular de sus conexiones y sistemas de ventilación, y/o la evacuación de los productos de la combustión en sus partes visibles, incluyendo sus remates.

Las deficiencias que se verifiquen se pueden clasificar en:

7.1 Defectos principales

- a) Tomas taponadas o artefactos que, siendo de cámara de combustión abierta, se encuentren ubicados en baños, dormitorios o ambientes que sean utilizados como tal. Acción para eliminar el riesgo: Clausura de la toma y/o del artefacto.
- b) Artefactos que, requiriendo de un conducto para la evacuación de los productos de la combustión, no se encuentren conectados a este y estén ubicados en el interior de un ambiente cerrado. Acción para eliminar el riesgo: Clausura del artefacto.
- c) Calefactor que, siendo de tiro natural, se encuentre ubicado en paso a dormitorios, sin conducto de evacuación de los gases de la combustión a los cuatro vientos y que no posea piloto sensor de ambientes. Acción para eliminar el riesgo: Clausura del artefacto.
- d) Cualquier artefacto ubicado en ambiente cerrado que se encuentre conectado con manguera de goma u otra conexión no autorizada. Acción para eliminar el riesgo: Clausura del artefacto.
- e) Artefactos incompletos, en mal estado de conservación o con dificultades de operatividad. Acción para eliminar el riesgo: Clausura del artefacto.
- f) Deficiencias en los materiales, en el armado o en la hermeticidad de un conducto individual conectado a un artefacto, ubicado en el interior de un ambiente

cerrado. Acción para eliminar el riesgo: Clausura del artefacto.

- g) Conducto visiblemente disfuncional, obstruido en alguno de sus tramos. Acción para eliminar el riesgo: Clausura del artefacto.
- h) Artefacto sin su correspondiente válvula de corte. Acción para eliminar el riesgo: Clausura del artefacto.

NOTA: En el término de los 90 días corridos, contados desde la fecha de la clausura del artefacto, el cliente, a través de un instalador matriculado debe regularizar el defecto que originó dicha clausura o desvincular la cañería que alimenta el artefacto de la instalación; en caso contrario, la Prestadora debe proceder al corte del suministro.

7.2 Defectos secundarios

- a) Calefón o termotanque ubicado sobre piletas de lavar o cocinas.
- b) Artefactos que, requiriendo de un conducto para la evacuación de los productos de la combustión, no se encuentren conectados a este y estén ubicados en espacio a cielo abierto.
- c) Conductos desplazados horizontalmente en contrapendiente o armado fuera de norma.
- d) Cuando se modifiquen (reducción o ampliación) los diámetros de los conductos, ya sea a la salida del artefacto o en su recorrido, o bien, se detecten obturaciones parciales en él.
- e) En artefactos de tiro balanceado, en los que se hayan modificado los tirajes diseñados por el fabricante.
- f) Válvula que alimenta a más de un artefacto.

NOTA: Los defectos indicados en c), d) y e) se consideran Defectos Secundarios, supeditados a que el resultado de la prueba de funcionamiento, indicado en el capítulo 9, resulte satisfactoria.

8 DETECCIÓN DE MONÓXIDO DE CARBONO EN AMBIENTE

Para esta verificación se debe medir la concentración de monóxido de carbono (CO) acumulado en el ambiente mediante un detector de monóxido de carbono de ambiente con la calibración vigente, después de la puesta en marcha de el/los artefacto/s.

Se debe realizar la comprobación, encendiendo la totalidad de los artefactos con el ambiente totalmente cerrado (puertas y ventanas, lo que genera una situación más crítica).

Para ello se ponen en marcha los artefactos en régimen estacionario y a la máxima potencia. Transcurridos 5 min de su puesta en marcha, se mide por el espacio de los 10 min siguientes la concentración de CO en el ambiente, situando el punto de medición, aproximadamente, a 1 m de separación del artefacto de cámara abierta, de mayor potencia; en el caso de más de un artefacto, a 1,80 m de altura, y se aplican, a continuación, los siguientes criterios:

8.1 Correcto / Sin defecto:

Si la concentración de CO en ambiente es menor de 15 ppm.

8.2 Defecto principal:

Cuando la concentración de CO en ambiente supere las 30 ppm.

8.3 Defecto secundario:

Cuando la concentración de CO en ambiente sea igual o superior a 15 ppm, pero no supere las 30 ppm.

9 PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO DE LOS CONDUCTOS DE EVACUACIÓN DE GASES DE LA COMBUSTIÓN

En los conductos de evacuación de termotanques, calderas y calefones, además de la verificación ocular indicada en el capítulo 7, se debe comprobar, por medio de polvo fumígeno, el correcto funcionamiento de los conductos de esos artefactos.

9.1 Procedimiento de comprobación

Se debe comprobar el correcto funcionamiento de artefactos con tirajes del tipo natural, mediante la aplicación de las siguientes pautas:

- 1) Cerrar todas las puertas o ventanas de la habitación, o compartimento donde se encuentre el artefacto.
- 2) Encender el o los artefactos a máxima potencia y hacer funcionar todos los elementos existentes dentro del mismo ambiente que pudieran incidir sobre la eficiencia del tiraje, como, por ejemplo: extractores mecánicos, purificadores de aire, ventiladores de techo, etc.
- 3) Luego de 5 min de funcionamiento dejando el o los artefactos encendidos, se coloca mediante un servidor el elemento fumígeno para utilizar sobre la llama del quemador del artefacto que se ha de chequear.

Si todo el humo se canaliza dentro del conducto de evacuación de gases y no existe migración hacia el interior del ambiente o de otros ambientes, significa que la comprobación del funcionamiento del conducto de evacuación de gases resultó satisfactoria.

NOTA: En los conductos de artefactos de tiro balanceado, la comprobación se limita a medir con un detector de monóxido de carbono su hermeticidad y la de la cámara de combustión.

Cualquier deficiencia en la prueba de funcionamiento del conducto de evacuación debe ser considerado como un **Defecto Principal**. Acción para eliminar el riesgo: Clausura del artefacto.

10 CALIDAD DE LLAMA Y DISPOSITIVOS DE SEGURIDAD

Para constatar el correcto funcionamiento de los quemadores de artefactos y sus correspondientes dispositivos de seguridad, se debe verificar la calidad de la llama en forma visual, considerando:

- a) Que la propagación de la llama en el quemador sea uniforme. Al encenderlo no debe quedar una parte apagada o que demore excesivamente en encenderse totalmente.
- b) Con el quemador a su máxima potencia, la llama debe ser estable; no se deben apreciar fuertes fluctuaciones en su tamaño, ni que haya un desprendimiento o retroceso de esta.
- c) Que los artefactos funcionando al consumo mínimo estén regulados

correctamente y que, provocando la extinción de la llama, la válvula de seguridad corte el paso de gas al quemador principal, impidiendo el reencendido sin activar dicha válvula.

- d) Que la tonalidad de la llama sea preponderantemente de color azul, evitando la formación de puntas excesivamente amarillas.

En este sentido, los defectos hallados se clasificarán de la siguiente manera:

10.1 Defectos principales:

- a) Mal funcionamiento o falta del dispositivo de seguridad por ausencia de llama de los siguientes artefactos: calefón, termotanque, hornos de cocinas y calefactores de cámara abierta.
- b) Calefactor de tiro natural ubicado en paso a dormitorios, sin conducto de evacuación de los gases de la combustión a los cuatro vientos y que no posea dispositivo sensor de ambientes o que este funcione mal.
- c) Llama preponderantemente amarilla.
- d) Extinción de llama en posición de mínimo.

10.2 Defectos secundarios:

- a) Llama visualmente defectuosa o inestable.

11 REJILLAS DE VENTILACIÓN PERMANENTE

Se debe comprobar la existencia de aberturas de ventilación permanentes en el ambiente donde se alojen artefactos que exijan su instalación. También se debe comprobar si existen tomas taponadas que el cliente declare al momento de la revisión previstas para futuros artefactos que exijan su instalación.

Estas ventilaciones deben estar correctamente instaladas y libres de obstrucciones. No se considera defecto, las rejillas que no se ajusten a la NAG-215, cuando cumplan las pruebas indicadas en el capítulo 8.

a) Defectos principales:

La ausencia de rejillas determina la clausura de los artefactos que exijan su instalación.

b) Defectos secundarios:

No aplica.

12 GABINETE DE REGULACIÓN — PROLONGACIÓN DOMICILIARIA — CAÑERÍAS Y VÁLVULAS

a) Defectos principales:

- Gabinete que presenta la posibilidad de fugas de gas hacia el interior de la vivienda.
- Tipo de cañerías no contempladas en las “Disposiciones y Normas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas” edición de 1970, o en la

NAG-200 “Disposiciones y Normas Mínimas para la Ejecución de Instalaciones Domiciliarias de Gas”, 1982.

NOTA: Se debe tener en cuenta lo indicado en la NOTA ENRG/GD/GAL/P N.º 082, del 10/01/1995.

- Válvula inoperable, inaccesible u oculta.

b) Defectos secundarios:

- Falta de la puerta del gabinete; cierre de puerta no reglamentario o fuera de funcionamiento.
- Cañerías colocadas en lugares donde están expuestas a riesgos de esfuerzo y a solicitudes mecánicas anormales, o en lugares no permitidos.
- Cañerías sin fijaciones.
- Cañerías con presencia de corrosión.

ANEXO A (Normativo) FORMULARIO RT/RS

(Anverso)

(Logotipo de la Prestadora)

Lugar y fecha

REVISIÓN TÉCNICA/REHABILITACIÓN DEL SERVICIO DE LAS INSTALACIONES INTERNAS DOMICILIARIAS DE GAS EXISTENTES

1.- DATOS DEL CLIENTE

Nombre:

DNI N.º

Dirección:

Localidad:Partido:Provincia:

Tel.: N.º celular:Correo electrónico:

N.º de medidor:N.º de cliente: N.º de suministro:

2.- ARTEFACTOS INSTALADOS

Artefacto	Tipo de cámara (A/E)	Marca	Potencia (kcal/h)	Matrícula	Conducto de ventilación (bien/mal) (*)	Calidad de llama (bien/mal)	Ubicación (ambiente)	Prueba de CO (bien/mal)	Prueba de humo (bien/mal) (*)	Artefacto clausurado (N.º precinto)

(*) Cuando corresponda

3.- RESULTADO DE LA INSPECCIÓN

3.1.- LA INSTALACIÓN SE ENCUENTRA TÉCNICAMENTE APTA PARA SEGUIR EN OPERACIÓN SI NO

3.2.- LA INSTALACIÓN PRESENTA LOS DEFECTOS QUE A CONTINUACIÓN SE DETALLAN:

(Reverso)

4.- DEFECTOS SECUNDARIOS

Incumplimiento normativo	Descripción	Plazo de regularización

5.- DEFECTOS PRINCIPALES

Incumplimiento normativo	Descripción	Acción para eliminar el riesgo	Plazo de regularización (*)

(*) Solo para el caso de clausura de un artefacto.

NOTA N.º 1: El Cliente debe contratar a un Instalador Matriculado para que realice los trabajos que correspondan, siendo el Matriculado la única persona autorizada para trabajar sobre la instalación interna de gas de propiedad del Cliente. Se adjunta el Anexo B "Orientación al Cliente sobre las tareas de regularización que debe realizar el matriculado en su instalación".

NOTA N.º 2: Una vez terminados los trabajos, el Instalador Matriculado debe informarlo a la Prestadora, por medio del formulario F 3.5 de la NAG-200:1982, juntamente con un plano actualizado de la instalación, cuando corresponda.

NOTA N.º 3: La Prestadora en respuesta a la presentación del Formulario 3.5, inspeccionará los trabajos ejecutados, realizará las verificaciones que considera necesarias y, de corresponder, procederá a restituir el servicio en condiciones de seguridad, conforme a los tiempos estipulados en el Reglamento de Servicio, art. 11, inc. (d) (IV).

NOTA N.º 4. Una vez operado el vencimiento del plazo de 90 días otorgado sin registrar comunicación de terminación de los trabajos por un Instalador Matriculado, la Prestadora dispone de 5 días hábiles para proceder a la clausura del suministro.

NOTA N.º 5: El Cliente que firma al pie, declara en carácter de Declaración Jurada, que los artefactos listados en el punto 2 y las tomas taponadas componen la totalidad de la instalación.

NOTA N.º 6: El Inspector actuante declara, en carácter de Declaración Jurada, haber efectuado la (tildar lo que corresponda):

RS: _____ (indicar si se realizaron otros ensayos)

RT

 N.º de LEGAJO, FIRMA Y ACLARACIÓN DEL INSPECTOR

 FIRMA Y ACLARACIÓN DEL CLIENTE

ANEXO B (Normativo) FORMULARIO TR

ORIENTACIÓN AL CLIENTE SOBRE LAS TAREAS DE REGULARIZACIÓN QUE DEBE REALIZAR EL MATRICULADO EN SU INSTALACIÓN

ÍTEM	TAREAS DE REGULARIZACIÓN	SI / NO
1	Reparación/cambio de calefón/termotanque.	
2	Cambio de ubicación calefón/termotanque.	
3	Reparación/cambio de calefactor.	
4	Cambio ubicación de calefactor.	
5	Cambio de cañería.	
6	Agregar rejillas: superior/inferior.	
7	Agregar termocupla.	
8	Reparación de conducto de ventilación.	
9	Limpieza y calibración de quemadores.	
10	Ajustes de uniones mecánicas y lubricación de válvulas.	

Ejemplos sobre cada caso de la tabla anterior para realizar la tarea de regularización

ÍTEM	DEFECTOS QUE MOTIVAN LAS TAREAS DE REGULARIZACIÓN
1	a) Por deficiencias en el funcionamiento del calefón o termotanque. b) Por no poseer algún elemento de seguridad, por antigüedad del equipo. c) Calentador de agua instalado en departamentos u oficinas de ambiente único, cuando su consumo excede de 9 000 kcal/h (37 800 kJ/h). d) Calefón de tiro balanceado que presenta fugas en la cámara estanca. e) Por generación de monóxido de carbono en ambiente.
2	a) Artefacto de cámara abierta (calefón/termotanque) ubicado en baño o sobre pileta de lavar. b) En ambiente cocina que tenga un volumen menor que 7 m ³ . c) Calefón instalado, en forma tal, que el quemador queda a una altura superior a 1,80 m del nivel del piso o a una altura inferior a 1,30 m del nivel del piso.
3	a) Calefactor de tiro balanceado que presenta fugas en la cámara estanca. b) Por no poseer algún elemento de seguridad, por antigüedad del equipo o que este no funcione. c) Pantalla infrarroja en ambiente que no reúne las condiciones de la NAG-200. d) Por generación de monóxido de carbono.
4	a) Reubicación de calefactor de cámara abierta, ubicado en el dormitorio o baño, a otro ambiente de la vivienda con sus ventilaciones reglamentarias. b) Calefactor de cámara abierta ubicado en paso a dormitorio sin tiraje y ventilaciones reglamentarias que se establecen en la normativa vigente.
5	a) Cuando la cañería esté instalada fuera de los límites de la propiedad o no se ubica por espacios de uso común. b) Cuando la cañería presente fugas. c) Cuando cañerías de termofusión estén ubicadas a la vista en ambientes habitables o expuesta a rayos UV. d) Cañería de hierro galvanizado en contacto con terreno natural.

ÍTEM	DEFECTOS QUE MOTIVAN LAS TAREAS DE REGULARIZACIÓN
6	a) Si posee artefacto de cámara abierta en ambiente apto para su instalación y no presenta las rejillas. b) Las dimensiones de las rejillas son menores a las exigidas en la normativa (ver apartado 7.5.1 y 7.5.2 de la NAG-200:1982).
7	a) El dispositivo de seguridad no funciona. b) El artefacto no posee el dispositivo de seguridad exigido en la normativa.
8	a) Artefacto con conducto de ventilación vertical menor a lo indicado en la normativa vigente. b) El conducto de evacuación presenta fugas por deterioro o no se encuentran sellados y remachados los acoples y el sombrerete. c) Conducto de ventilación realizado con caño corrugado. d) Por no respetar las proporciones/dimensiones determinadas en la normativa. e) El conducto presenta escalonamiento, angostamientos, etc. f) En función de la potencia del artefacto, ver si el conducto debe elevarse a los 4 vientos o no.
9	a) Si la llama no es de color azul. b) Si la llama se despega del quemador. c) Si la llama no es estable en el quemador (flamea).
10	a) Por presencia de fuga en la unión mecánica. b) Por presentar movimientos. c) Impedimento para accionar la válvula. d) Reubicación de la válvula de corte por no cumplir con lo establecido en la normativa vigente.

Formulario para observaciones

Observaciones propuestas a la NAG-226 Año 2019		
Procedimiento para la revisión técnica de las instalaciones internas domiciliarias de gas existentes		
Expediente ENARGAS N.º 33457		
Empresa:	Rep. Técnico:	
Dirección:	C.P.:	TEL.:
Página:	Apartado:	Párrafo:
Donde dice:		
Se propone:		
Fundamento de la propuesta:		

Firma	Aclaración	Cargo

Véase el instructivo en la página siguiente.

Instrucciones para completar el formulario de observaciones propuestas (uno por cada apartado observado)

1. En el espacio identificado “**Donde dice**”, transcribir textualmente el párrafo correspondiente del documento puesto en consulta.
2. En el espacio identificado “**Se propone**”, indicar el texto exacto que se sugiere.
3. En el espacio identificado “**Fundamento de la propuesta**”, se debe completar la argumentación que motiva la propuesta de modificación, mencionando en su caso la bibliografía técnica en que se sustente, que debe ser presentada en copia, o bien, detallando la experiencia en la que se basa.
4. Dirigir las observaciones al ENTE NACIONAL REGULADOR DEL GAS (ENARGAS), Suipacha 636, (1008) Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
5. Las observaciones relacionadas con el asunto normativo especificado en el formulario deben ser remitidas al ENARGAS por medio de una nota dedicada exclusivamente a tal fin, adjuntando una impresión doble faz, firmada en original del cuadro elaborado y la versión en soporte digital con formato editable (*Word*).